

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Maksimova, Nadežda			Isiku- või registrikood 44803010298
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Maardu linn, Kogre tn 6	Sihtnumber 74114	Maakond Harju maakond
	Telefon 5665 1895	e-post nadezda.maksimova.48@mail.ru	
Kontaktisik	Nimi Sirje Elme		
	Telefon 5072826	e-post sirje@casa.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kogre tn 11a Maardu linn Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 44605:001:0114	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 75 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu ala toide näha ette olemasoleva alajaama 1691:(Maardu) fiidri F1 baasil.
2. Nimetatud olemasoleva alajaama fiidri õhuliini mastilt 26 (Kogre tn 4 ja 6 piiri juurest) näha ette pos 1 ja pos 2 kruntidele välja 0,4 kV maakaabelliin ja elektrivarustuseks planeerida kinnistute piirile mitmekohaline 0,4 kV liitumiskilp. Nimetatud fiidri õhuliini mastilt 34 (Linaski tn 2 piiri juurest) näha ette pos 3 krundile välja 0,4 kV maakaabelliin ja elektrivarustuseks planeerida kinnistu piirile 0,4 kV liitumiskilp. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektriote liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektriakaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektriakaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrgu inseneri poole (Oliver Kütt, tel. 5694 0174, oliver.kutt@enefit.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Oliver Kütt

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37256940174 | Oliver.Kutt@enefit.ee

Koostatud: 16.10.2023**Kehtib kuni:** 16.10.2025