

Agorek OÜ
taavi@agorek.ee

Teie: 10.02.2025 e-kiri
Meie: 14.02.2025 nr 3-1.1/2025/953

V.a. Taavi Leola

Kooskõlastus

Küsite oma 10.02.2025 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projektile „Kotinuka 110 kV alajaam“ (töö nr 2024 2116). Projekt hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Kohtla metskond 65 (25201:008:0071), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Kuna rajatav juurdepääsutee on kasutuses metsamaterjali väljaveoks, siis võtta pööreraadiuste ja tee kandevõime projekteerimisel aluseks 52 tonnise täismassiga ja täishaakega metsaveoauto parameetrid.
2. Rajatava tee üleminekud olemasolevatele pinnaseteedele ehitada nii, et säiliks olemasolevate pinnaseteede kasutus liikluseks maastikusõidukitega.
3. Rajatava tee edelasuunaline haru pikendada üle paigaldatava truubi.
4. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
5. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
6. Ehitustöid takistavate puude raieks riigimaal taotleb metsateatise RMK Kirde regioon. Selleks esitada taotlus koos raadamisala DWG formaadis kihiga aadressile kirde.regioon@rmk.ee. Raie ja raiutud puidu käitlemise tingimused leppida RMK Kirde regiooniga kokku täiendavalt. Raadamisala piiride sissemärkimine looduses on arendaja ülesanne.
7. Vastavalt riigilõivuseaduse ja keskkonnatasude seaduse muudatustele rakendused alates 1. juulist 2024 metsateatise riigilõiv ja keskkonnatasuna raadamistasu, milliste tasumise kohustus on käesoleva projekti elluviijal.
8. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil kirde.regioon@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin
RMK Kinnisvaraosakond
Planeeringute spetsialist
jyrgen.kusmin@rmk.ee; 505 3387