



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 21.04.2025 nr 6-1/2614

Meie 25.05.2025 nr 7.2-3.1/2388-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Vaskjala küla Pärna
tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering
(kovID DP1284)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Sala Terrana OÜ poolt koostatud „Vaskjala küla Pärna tee 6 kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Viitamata ja kirjeldamata olulisemad tuleohutusnormid nagu SM määrus nr 17 ja SM määrus nr 10.
2. Täpsustada veevõtukoha asukoht ja selle kaugus ehitisest – 65 m planeeringualast on umbmäärane, mille põhjal ei ole võimalik hinnangut anda. Näidata joonisel veevõtukoha asukoht ning kaugus ehitisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus