



PÄÄSTEAMET

Polümark OÜ
denis.volgin@polymark.ee

Teie 10.01.2025 nr

Meie 20.01.2025 nr 7.2-4.1/217-1

Õiend

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 31 kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertiisina, päästeinfosüsteemi asutamise ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimääruse (põhimäärus) § 3 kohaselt on nendel andmetel infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

28.08.2024 kell 15:59 edastas Häirekeskuse Põhja keskus, Päästeameti Põhja päästkeskusele teate tulekahju kohta Harju maakonnas, Tallinnas, Nõmme linnaosas, Viljandi mnt 16b. Väljakutse on registreeritud nr 2408280689 all. Oletatav tulekahju tekkepõhjuseks oli tuletööd (teostati katusekattematerjali (SBS) paigaldamist. Kasutati gaasipõletit ning tööstuslikku fööni, millest liiga tugeva kuumuse tõttu süttis SBS all olev puitkonstruktsioon).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Henri Porila
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus

+372 53324761
henri.porila@paasteamet.ee

Põhja päästkeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 2000 / pohja@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585