


X= 6492550

Y= 471700



TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr 24_2119-1)

- 1W2 Projekteeritud 20kV maakaabel
- Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud kaabli siirdemuhv
- Projekteeritud alajaama reaalsuurus ja -asukoht
- Projekteeritud alajaama maanduspaigaldis
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev keskpingekaabel

TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr 24_2119-2)

- 3W2 Tarbija 3x(20kV maakaabel torus)
- Tarbija alajaam

10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee
19502:003:1090

Projekteeritud tarbija alajaam
- Mark: HEKA1000VM
- Kõrgusmärk: 2.90
- Paigaldada vastavalt tootja juhendile

Projekteeritud tarbija maakaablid torus
- 3x(HXCMK1x35/16, L_{KAABEL}=15m, L_{TRASS}=3m)
- Ø160mm, 750N, L_{TORU}=7m, L_{TRASS}=3m)
- Sügavus: min 0,7m

Tallinna mnt 6a
19502:003:0163

Projekteeritud 24kV maakaablid torus + SM1 ja SM2
- Nr: KPL241591 ja KPL241592
- AAB-10 3x... <-> AXCEL 3x50+25
- 2x(AXCEL 12/20 (24) 3x50+25, L_{KAABEL}=63m, L_{TRASS}=56m)
- 2x(Ø160mm, 750N, L_{TORU}=58m, L_{TRASS}=56m)
- Sügavus: min 0,7m
Samasse trassi reservtorud:
- 3x(Ø160mm, 450N, L_{TORU}=46m, L_{TRASS}=43m)
- Sügavus: min 0,7m

10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee L8
43001:001:0790

Mere puiestee
19502:003:0283

Tallinna mnt 4
19502:003:0990

Tallinna mnt 6
19502:003:0162

Met.

Projekteeritud Imatra Elekter AS alajaam 1VM1000
- Nr: AJ15719
- Kõrgusmärk: 2.90
- Paigaldada vastavalt tootja juhendile

Bet.kivi

Tulet. veevõtt

MÄRKUSED:

- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Imatra Elekter AS lähteülesandest nr: LT-26513L.
- 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Hadwest OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: T-24-256; kuup.: 12.06.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
- 3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- 4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.

Tellija: Eleport OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:250 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Tallinna mnt 6 elektriliitumine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	H. Turja					
Kontrollis	H. Turja					
Proj. kood	JTK012		Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritoode reg. nr. EL10360030-0001		
Töö nr.	24_2119-1		Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond			
Kuupäev	17.06.2024		24 2119-1 TP EL-01 ASEND 240617 HT			