



PÄÄSTEAMET

Rakvere Linnavalitsus
linnaavalitsus@rakvere.ee

Teie 08.07.2024 nr 5-2/94-7

Meie 10.07.2024 nr 7.2-3.3/3741-4

Vastuskiri

Vastavalt planeerimisseaduse § 6 p 12, 81 lõige 1 ja 5 küsisite Päästeameti Ida päästekeskuselt arvamust lähteseisukohtadele detailplaneeringu koostamisel Rakvere linnas Tiigi tn 12.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Arm

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 54490478

laura.arm@rescue.ee