

Elektripaigaldiste asendiplaan

VASTSEMÕISA METSKOND 1

M 1:750



* Viljandimaa
 * Põhja-Sakala vald
 * Kootsi küla
 * **Vastsemõisa metskond 1**
 * katastritunnus 75901:001:6303
 * Tartu Maakohu Kinnistus-
 osakonna registrios
 number **14512850**

KITSENDUSED

1. Kinnistule **paigaldatav uus 0,4 kV pingega maakaabelliin** on tähistatud musta katkendliku joonega.

* Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

2. Kinnistule **paigaldatav 10/0,4 kV mastalajaam** on tähistatud punase ringiga.

* Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

* Elektripaigaldiste kaitsevöönd on tähistatud kollase viirutatud alaga.

- proj 10/ 0,4 kV mastalajaam
- proj 0,4 kV maakaabelliin
- ol.olev 10 kV maakaabelliin
- ol.olev 10 kV õhuliin
- ol.olev 0,4 kV õhuliin
- ol.olev elektriliitumiskilp
- kaitsevöönd
- maaüksuse piir