

**Electrical  
Solutions**

Töö	Lagedi kanti puhke- ja keskusala projekteerimine	Töö nr.	102503
Objekti aadress	Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kingu tn 6	Kuupäev	28.01.2026
Dokumendi nimetus	Valgustite loetelu	Staadium	Põhiprojekt
Koostas	Robert Kuusemets	Lehti	1

Nr.	POS	Tootja	Mudel/tüüp	Võimsus	lm	IP/IK	Kogus	Ühik	Paigaldusviis	Märkused
1	V1	We-ef	OVL 330 LED, symmetric, medium beam [M], 3000K, 14W	14 W	1600 lm	IP65/IK07	3	tk	Pindpaigaldus	Fassaadil
2	V2	Trilux	Tugra 6 PW 23-840 ET PC 23, 19W, 4000K, 2300lm	19 W	2300 lm	IP66/IK10	8	tk	Pindpaigaldus	
3	E1	Alter	DP8033LCS-NM 2,3W 3h, Open area, selftest	3 W	165 lm	IP65	1	tk	Pindpaigaldus	
4	VV1	AEC Illuminazione	ARYA TP, 3000K, 26W DALI2 juhtmooduli ning kahe Zhaga pistikupesaga	26 W	3540 lm	IP66/IK08	5	tk	Koonilisel mastil M1/M2	
5	VV2	We-ef	ETC130-GB LED, 185-2446, Medim Beam (M), 3000K	21 W	2238 lm	IP67/IK10	1	tk	Pinnases	Lipumasti valgusti
6	LED	Barthelme	LEDLIGHT FLEX 16 8P STANDARD 500 2.0, 24V, 3000K, koos toiteplokiga 230/24V	4.8 W/m	530 lm/m	IP00	25	m	Pindpaigaldus	Puidust taladel
7	-	Barthelme	Paigaldusprofiil LED valgusribale, GARliano flex aluminium profile- 18x6,7	-	-		25	m		
8	M1	Tehomet	Valgusti mast 4m kooniline metallmast, koos sulavkaitsmega (6A) valgustile ning liigpingepiirikuga T2+T3 Valgusti betoonist jaland, koos kummist tihenditega Valgusti ja mast- RAL7016 (antratsiithall)				6	tk		
9	VV3	We-ef	Ülekäiguraja valgusti We-ef AFL110 LED- 102-0789-70, pedestrian crossing, right-hand traffic [P46R] [S70], 5500K, 54W, 2880lm, IP66 DALI2 juhtmooduli ning kahe Zhaga pistikupesaga Valgusti mast 6m kooniline metallmast, koos sulavkaitsmega (6A) valgustile ning liigpingepiirikuga T2+T3 Valgusti betoonist jaland, koos kummist tihenditega Valgusti ja mast- toon vastavalt olemasolevatele valgustitele.				3	tk	Koonilisel mastil	Ülekäiguraja valgusti

10	VV3.1	We-ef	Ülekäiguraja valgusti We-ef AFL110 LED- 102-0789-70, pedestrian crossing, right-hand traffic [P46R] [S70], 5500K, 54W, 2880lm, IP66 DALI2 juhtmooduli ning kahe Zhaga pistikupesaga. Konsooliga 1m Valgusti ja mast- toon vastavalt olemasolevatele valgustitele.	1	tk	Olemasolevale valgustusmastile	Ülekäiguraja valgusti
----	-------	-------	---	---	----	-----------------------------------	-----------------------

1. Valgustid ja lambid peavad vastama kõigile Eestis kehtivatele normdokumentidele.
2. Valgusteid võib asendada tehniliselt ja esteetiliselt samaväärsete või parematega. Kõik asendused kooskõlastada Tellijaga
3. Kõik valgustid tarnida koos valgusallikatega ja süüteseadmetega.
4. Valgustite tüübid ja kompleksus (trafod, toiteplokid, valgusallikad) täpsustada tarnija/maaletoojaga.
5. Valgustite kogused täpsustada enne tööde algust, kontrollida kogused plaanil ja spetsifikatsioonis
6. Kõik loetlemata kuid vajalikud seadmed ja tarvikud arvestab töövõtja.