



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- <—>— Olemasolev MP maakaabel
- <—>— Projekteeritud liitumiskilp
- <—>— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- <—>— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- <—>— Kinnistu piir
- <—>— Olemasolev KP maakaabel
- <—>— Olemasolev sidekaabel

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-83  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:  elektrilevi	enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 04.11.2024 Töö nr: LH24-07
Töö nimetus: Vana-Kivisilla A liitumine madalpingel Kajamaa küla, Saku vald, Harjumaa LC1274	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Janar Kubbi		