



Tingimärgid

- Proj. välisvalgustuse juhtimisiklip
- LJS Taara alajaam (uus kiip paigaldada alajaama seinale olemasoleva kilbi asemele)

Mastide tähistus

3-2-9
F2
L3
Philip BGP281
50W

Masti number - LJS nr : fidi nr : masti nr
Fider
Fasering
Valgusti tootja ja mark
Valgusti optika ja võimsus
Valguspunkti paigaldus tähtis

Markused:

- Rajatav tänavavalgustuse el. maakaabel võib ristuda ainult soojustorustiku alt.
- El. maakaabli vahekaugus soojustorustiku isolatsioonist lahtisel meetodil 0,3 m ja kinnisel meetodil 0,5 m.
- Enne ristumiskoha kinni katmist kutsuda objektile SW Energia esindaja.
- SW Energia esindajaid teavitada min 3 päeva ette, info@swenergia.ee.
- Kui punktis 3 nõuet ei täideta kuulub ristumiskohi hiljem lahti kaevamiseks.
- 200 mm kuni 500 mm kõrgusel soojustrassi toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa.

Asendiplaan

PP Leht nr: 10 Kuupäev: Veebruar 2024

Hajjalsala taastamise konstruktiivne lõige

Projekteeritud TV-koor

Murukihv (põlvitendus 20...30 g/m³)
Kasvupinnaal
Tähtsustamine: kivi, savi, kivi
Lõikepõhja: L=0,38
Olemasolev pinnas

Mõõtkava: 1:500	Stadium: TP	Eriala: EL	Objekti aadress: Vana-Kuuste, Kambja vald, Tartumaa
ELCAD:	Joonise nimetus: Asendiplaan leht 3		
Joonise nimetus:	T. Metsalu		
T88 number: 01204-25	Joonise number: EL-3	Jooniste nr (arv):	Koostas: Mattias Herzmann
		Kontrollis: Mattias Herzmann	Kuupäev: 29.04.2024

Objekti nimetus: Vana-Kuuste välisvalgustuse ehitusprojekt

ELTAM OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309
Tel. 079 93 012 reg. 10533430
EL10533430-0001 16.09.2002