Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin
F1 - EX 4x25, Ltrass- 123m

Projekteeritud välisvalgustuse
kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N
F1- AXPK 4G25; Ltrass- 97m

Ettevaatust ristumine
kanalisatsioonitoruga!

Ettevaatust ristumine veetoruga!

Valgusti koos konsooliga
demonteerida hoone seinalt

Projekteeritud välisvalgustuse
kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N
F1- AXPK 4G25; Ltrass- 27m
Ettevaatust paralleelkulgemine sidega!

Lippude valgustitele võtta elektritoide olemasolevast mastist nr 91. Toitekaabel MCMK 2x2,5+2,5 kaablikaitsetorus d50, 450N. Masti paigaldada sulavkaitse gG6.

Schreder terra midi led 6324, 21W, 1245lm.

Ajaloomälestis
Vana-Kuuste mõisahoone, kus aastail 1834-1839 asus
Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut
Reg. nr 4244

Vana-Kuuste mõisa park
Reg. nr KLO1200239

Ehitismälestis
Vana-Kuuste valla kohtumaja, 19. saj.
Reg. nr 7194

28204:004:0103 Kooli tee 4
28204:004:0117 Kooli
28204:004:0045 Kuuste
28204:004:0239 Reiteli
28301:001:1214 Reiteli
28204:004:0116 Vahtra
28301:001:1215 61 Põlva–Reola tee
28301:001:1846 Kooli tee 2
28204:004:0037 61 Põlva–Reola tee
28204:004:0471 Pae
28204:004:0461 Pargi
28204:004:0472 Laine
28204:004:0459 Pangala
28204:004:0186 61 Põlva–Reola tee
28204:004:0185 Vesiroosi

Kooli tee
Teekaitsevöönd
Põlva–Reola tee

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige



Tingmärgid

	Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp
	Projekteeritud üldvalgusti uuel metallmastil
	Projekteeritud ülekäiguraja valgusti uuel metallmastil
	Projekteeritud üldvalgusti uuel puitmastil
	Projekteeritud üldvalgusti ol. metallmastil
	Projekteeritud üldvalgusti ol. puitmastil
	Projekteeritud üldvalgusti ol. r/b mastil
	Projekteeritud välisvalgustuse maakaabelliin
	Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin uuel trassil
	Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin ELV mastidel
	Olemasoleva välisvalgustuse õhuliini rekonstrueerimine - juhtme vahetus
	Olemasoleva välisvalgustuse õhuliini rekonstrueerimine ELV mastidel - juhtme vahetus
	Olemasolev välisvalgustuse maakaabelliin
	Olemasolev välisvalgustuse õhuliin
	Olemasolev välisvalgustuse õhuliin ELV mastidel
	Taastatav haljasala
	Taastatav multš

Mastide tähistus

3:2:9	Masti number - LJS nr : fiidri nr : masti nr
F2	Fiider
L3	Faseering
Philips BGP281	Valgusti tootja ja mark
50W	Valgusti optika ja võimsus
	Valguspunkti paigaldus tähis

Märkused:
1. Rajatav tänavavalgustuse el. maakaabel võib ristuda ainult soojustorustiku alt.
2. El. maakaabli vahekaugus soojustorustiku isolatsioonist lahtisel meetodil 0,3 m ja kinnisel meetodil 0,5 m.
3. Enne ristumiskoha kinni katmist kutsuda objektile SW Energia esindaja.
4. SW Energia esindajaid teavitada min 3 päeva ette, info@swenergia.ee.
5. Kui punktis 3 nõuet ei täideta kuulub ristumiskoht hiljem lahti kaevamisele.
6. 200 mm kuni 500 mm kõrgusel soojustrassi toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa.

PROJEKT LAHENDUSED
Projektlahendused OÜ
Suurekivi põik 3 Peetri alevik
Rae vald
5037162
www.projektlahendused.ee,
info@pln.ee

Projekti nimetus:	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine		
Tellija:	Kambja Vallavalitsus	Projekt nr. 2T-24	Mõõtkava 1:500
Objekti asukoht:	Kambja vald Vana-Kuuste küla	Projekt.	T. Metspalu
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Tel.	50 37 162
Staadium: PP	Leht nr: 9	Kuupäev: Veebruar 2024	Kontrollis T.Pomerants

Mõõtkava: 1:500	Staadium: TP	Eriala: EL
ELCAD:		
Joonise nimetus: Asendiplaan leht 2		
Töö number: 01204–25	Joonise number: EL–2	Jooniste nr (arv):

Objekti aadress: Vana–Kuuste, Kambja vald, Tartumaa

Töö nimetus: Vana–Kuuste välisvalgustuse ehitusprojekt

ELTAM ELEKTER
OÜ ELTAM,Mammaste,Põlva63309
Tel.079 93 012 reg.10533430
EL10533430–0001 16.09.2002

Koostas: Mattias Herzmann
Kontrollis: Mattias Herzmann
Kuupäev: 29.04.2024