



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
Pargi tee 1
86502, Pärnu maakond,
Häädemeeste vald, Uulu küla

Teie 20.03.2024

Meie 22.04.2024 nr 7.1-2/24/24516-3


Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Uulu küla ning Lepaküla jalgratta- ja jalgte ehitusloa eelnõu kooskõlastamata jätmise.

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakonna Häädemeeste valla Uulu ning Lepaküla küla vahel riigitee nr 19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste lõigul km 1,295 – km 2,735 jalgratta- ja jalgte (JJT) ehitusloa eelnõu (menetlus nr 402821).

Oleme esitanud JJT projektile varasemalt märkused selle korrigeerimiseks ja meie nõuetega vastavusse viimiseks. Korrigeeritud projekti olema palunud esitada meile uuesti kooskõlastamiseks. Ennem ehitusloa eelnõu nr 402821 meile kooskõlastamiseks esitamist ei ole meil olnud võimalust uuesti täiendatud projekti näha ning hinnata selle vastavust meie nõuetega.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), **jätame ehitusloa kooskõlastamata.**


1. Lõigu lõpus olev valgusti peaks olema päris tee lõpus, kuna eeldatavalt liiguvad jalakäijad sealt sõiduteele ning mööda sõiduteed edasi. Projekteeritud valgusti jätab just sõiduteele mineva jalakäija pimedasse. Võibolla peaks (üld)valgusti olema ka teetuletuskohal Lepaküla-Leina tee?



Märk 221 tuleks tõsta märgi 435 postile. Projektlahenduses jäävad 221 ja 435 üksteise taha.

Samuti saaks vähendada mägipostide arvu teel.

2. Joonistelt on kadunud märgised 974+975? Kuna on eraldatud sõidusuunad, siis tuleks märgistada kattele ka sõidusuuna nooled.
3. Kuna kergliiklustee suubumisel mahasõidule või maanteele ei ole pandud märke 435 (ei peaksi olema), siis tuleks kattele märgistada 974+975 ja ristmikele sõidusuuna nooled.



4. Seletuskirjas eemaldada lause ja joonistel sümbol 993: Bussipeatuse äärekivid tähistatakse värviga – Bussipeatuse äärekive riigiteede ääres enam ei värvita.
5. Riigitee teemale ulatuvate JJT osade kohta tuleb näidata IKÕ joonised põhiprojekti mahus. IKÕ tuleb näidata ja vormistada vastavalt Transpordiameti juhendmaterjalile (IKÕ seadmise juhend) alusel.
JJT ehitamiseks väljastab tee **ehitusloa kohalik omavalitsus** EhS § 39 lg 1 ja § 101 lg 1 alusel. Ehitusloa saab väljastada peale kasutusõiguse lepingute sõlmimist Transpordiametiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki Rõõm

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee