Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12001G) 06.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

Vaade 5
M 1:1000

Puitmast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: h=11 m, kl 4, kreo. im.
tugi: h=12 m, kl 5, kreo. im. l=6 m, a=0,3

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 4, kreo. im.

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 4, kreo. im.
Mastile paigaldada uus mastalajaam AJ16402
Masti põhimõtteline paigutusjoonis joonisel IP7146-K2-3L3

Demonteerida Listaku alajaam

R/b A-mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 4, kreo. im.

Päikesekella 38901:001:0279
Kapa-Riitsaare 38901:001:0283
38902:001:0396 Listaku-Liiva tee L1

Vaade 6
M 1:1000

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 4, kreo. im.

R/b mast asendada ankurdanmiseks
portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed:2xkl. 5, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
tõmmitsad: 4xFe25, l=7 m, a=0,2

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 4, kreo. im.

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Tammetu-Listaku 38901:001:0071
Kõivu 38901:001:0070

Vaade 7
M 1:1000

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada traavers

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada traavers

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada traavers

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada traavers

Kõivu 38901:001:0070
Tagametsa 38901:001:0396
Soomaa 38901:001:0428

Vaade 8
M 1:1000

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada traavers

Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl. 3, kreo. im.

R/b A-mast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: h=11 m, kl 3, kreo. im.
tugi: h=12 m, kl 4, kreo. im. l=5 m, a=0,3

Soomaa 38901:001:0428
Jõesoo 38901:001:0259
38902241 Sääre tee 91701:001:1074
Teeveere 91701:001:0094

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Vaade 9
M 1:1000

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=14 m, kl. 4, kreo. im.

Vastavalt ristmevälja joonisele RV-12

KM 13,22

R/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=12 m, kl. 3, kreo. im.

Asendada puitmast uues asukohas
ankurdamiseks portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed: 2xkl. 5, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
Mastile paigaldada uus mastalajaam AJ16403
põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP7146-K2-3L4

134491 Al 3x120
ühendada ringi uuele mastile

Demonteerida Pindi alajaam

Teeveere 91701:001:0094
Tilveere 38901:001:0543
65 Võru-Räpina tee 38901:002:0140
Suure-Pindi 38902:002:0140
Nidumaa 38902:002:0010

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud rippkeerdkaabel
- Projekteeritud toega mast
- Projekteeritud portaalmast (2 masti, 2 tuge)
- Projekteeritud asendatav mast
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud mastitõmmits
- Ol. olev KP kaabel
- Ol. olev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir

Projekt	Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Võru vallas Võrumaal				Tellija	Elektrilevi OÜ	
	Joonis	Asendiplaani vaated 5-9			Joonise nr	IP7146-K2-1	
LEONHARD WEISS	Projekteeris	K. Kangro		18.07.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:1000
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	K. Maaten			+372 5127053	Staadium	
	Projektijuht					Keel EST	Leht 4 / Lehti 4