

Tingmärgid (EXAENERGY OÜ, lõõ nr. PR2423):

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

Proj. alajaama maanduspalgaldise välise kontuuri asukoht

Proj. alajaam (HEKA1SB1000 või analoog)

Proj. 0,4 kV maakaabitrass (üks kaabel/ kaks kaablit)

Proj. keskpinge maakaabel

Proj. reservitoru, D=160mm, 750N

Proj. maakaabli jätkumuhv

Likvideeritav/ maha maetav maakaabel

Demonteeritav objekt

\*1 kaabel / 2 kaablit kõrvuti

EL-4-02

EL-4-01

Technical drawing showing a power line layout with various annotations and elevations. Key features include:

- Top Labels:** "Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd" (Publicly used road protection zone) repeated twice.
- Left Side:** "Ol. olev ELASA sidetrass", "Ol. olev Tella Eesti AS sidetrass", "Ol. olev Tella Eesti AS sidetrass".
- Right Side:** "Ol. olev Tella Eesti AS sidetrass", "Ol. olev Tella Eesti AS sidetrass", "Tundmatu omanikuga sidekaabel", "Ol. olev ELASA sidetrass".
- Center:** "Ol. olevate reservitorude otsad (orienteeruv asukoht)", "Transpordimaa ulatuses on paigaldatud reservitorud (2tk \* Ø160mm), kelle omanik on "Viru Elektrivõrgud OÜ". Keskpinge maakaabel paigaldada transpordimaa ulatuses ühe olemasoleva reservitu kaudu.", "Ol. olevate reservitorude otsad (orienteeruv asukoht)", "Proj. keskpinge maakaabel AHXAMK-W 24kV 3x240+ 35Cu, kogu ulatuses kaitsetorus D=160mm, min. 750N, L<sub>trans</sub>=478m, L<sub>kaabel</sub>=505m (kaabli algus ja lõppupunkt: AJ-441 <-> AJ466)", "Proj. reservitoru, D=160mm, 750N (Alajaamast AJ-441 transpordimaa piirini)", "Puud likvideerida?".
- Bottom Right:** "Ol. olev alajaam AJ-441", "Alajaam", "Tallinna mnt 8 73501:008:0030", "Tallinna mnt 12 73501:001:0976", "Tallinna mnt 8a 73501:008:0027", "Kasesalu 73501:001:0975".
- Legend:** "Tingmärgid (EXAENERGY OÜ, lõõ nr. PR2423):", "Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd", "Proj. alajaama maanduspalgaldise välise kontuuri asukoht", "Proj. alajaam (HEKA1SB1000 või analoog)", "Proj. 0,4 kV maakaabitrass (üks kaabel/ kaks kaablit)", "Proj. keskpinge maakaabel", "Proj. reservitoru, D=160mm, 750N", "Proj. maakaabli jätkumuhv", "Likvideeritav/ maha maetav maakaabel", "Demonteeritav objekt", "\*1 kaabel / 2 kaablit kõrvuti".

Geodeesia alusplaan on koostatud Infraeksper OÜ poolt, lõõ nr. 1455T; Koordinaadid L-EST '97 süsteemis; kõrgused EH2000 süsteemis; Katastrüksuste piirid: Maa-amet 02.09.2024.			
Projekteeris	Arjom Jurtzenko	Projekt:	Sillamäe linna Tallinna mnt 9 kinnistu elektrivarustuse rekonstrueerimise projekteerimine
Kinnitas	Arjom Jurtzenko	Asukoht:	Tallinna mnt 9, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Töö nr	PR2423	Joonise nimi:	Elektrivarustuse asendiplaan
Kuupäev	20.11.2024	Telli:	Viru Elektrivõrgud OÜ
		Faali nimetus:	pr2423_tp_el-4-01_asendiplaan.dwg