



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/4759-2

13.05.2024

Projekti nimetus Kallavere Keskkooli rekonstrueerimine
Aadress Noorte tn 5, Maardu linn, Harju maakond
Staadium Põhiprojekt
Tellija nimetus ja aadress Maardu Linnavalitsus, reg. nr 75011470, Kallasmaa tn 1, Maardu, Harjumaa 74111
Andmed projekterija kohta Moodul Projekt OÜ, reg. nr 11275272, Jõesuu tee 6-4 11911 Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 03.05.2024 nr 9.3-1/24/4759-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele”
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS-EN 16798-1:2019 Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast- Moodul M1-6

Terviseohutuse hinnang:

Käesolevas terviseohutuse hinnangus hinnatakse ainult ventilatsiooni-, kütte- tarbevee-, kanalisatsiooni- elektri- ja nõrkvoolusüsteemi rekonstrueerimisprojekti.

Kallavere Keskkooli rekonstrueerimisprojekt on läbivaadatud järgmiste märkustega:

Dokumendis 2308_PP_KV-0-01_seletuskiri on märgitud klassiruumi ventilatsiooni õhuhulgaks 3,0 l/s x 1m². Vastavalt standardile EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017 peab klassiruumi õhuvahetuse väljatõmme olema 4 l/s m² kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Neti Eva Grepp
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258

Neti.Eva.Grepp@terviseamet.ee