



Ol. olev mast M71 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
 - Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid!
 - Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõmbetav pinnas tihendada.

Ol. olev mast M72 asendada puitmastiga - 12m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid. Paigaldada maandus.

Ol. olev mast M73 asendada puitmastiga - 12m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid. Paigaldada maandus.

TASUJA:MRJ fiider:
 Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa) kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega 3x L=4043/4245m.

Ettevaatust!
 Ristumine 0,4kV AMKA õhuliiniga. 0,4kV mastidele M10 ning M11 paigaldada maandus! M11 õiguda. Vt ristmeväljajoonis 004.

50402:004:0360 Märjamaa metskond 34

50403:002:0003 Ransipajo

Mast M74 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid.

Mast M75 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid.

Mõõtmise kuupäev:	08.12.2024
Kelloog:	12:00
Temp:	-1°C
20kV liini kõrgused	
1)	43,89 m
2)	42,80 m
3)	42,87 m
Maapinna kõrgus:	33,10 m

Mõõtmise kuupäev:	08.12.2024
Kelloog:	12:00
Temp:	-1°C
AMKA liini kõrgus	20kV liini kõrgused
1)	39,00 m
2)	43,45 m
3)	42,55 m
4)	42,49 m
Maapinna kõrgus:	33,32 m

Mõõtmise kuupäev:	08.12.2024
Kelloog:	12:00
Temp:	-1°C
20kV liini kõrgused	
1)	45,29 m
2)	44,44 m
3)	44,41 m
Maapinna kõrgus:	34,64 m

Tellija:	Toövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Reg. nr:	Kuupäev: 11.02.2025
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõigus mastide asendamine + BLL IP7448	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK10	Töö nr: 02/02/7448
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtka: 1:500	