



TERVISEAMET

Valga Vallavalitsus
valga@valga.ee
Puiestee 8
68203, Valga

Teie 08.04.2026 nr 2611271/01639

Meie 16.04.2026 nr 9.3-1/26/2926-2

**Arvamuse edastamine ehitusloa
taotlusele aadressile Valga maakond,
Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi
tn 79 (salvestusjaam)**

Valga vallavalitsus esitas Terviseametile (edaspidi amet) ehisregistri (edaspidi EHR) kaudu arvamuse avaldamiseks salvestusjaama ehitusloa taotlusele aadressil J. Kuperjanovi 79, Valga linn, Valga maakond.

EHRis esitatud info põhjal ei ole ametil võimalik hinnata müra olukorra muutust seoses salvestusjaama paigaldamisega, sest puuduvad mürataseme mõõtmise või mürataseme hindamise tulemused, mille alusel hinnangut anda. **Hindamaks**, kas paigaldatava salvestusjaama tõttu on tagatud naaberkinnistutel müra normtasemete piiresse jäävad akustilised tingimused või mitte, sh vajadusel hinnata mürataseme leevendamiseks kavandatud meetmete tõhusust, tuleb arendaja poolt läbi viia kavandatava tegevusega kaasneva mürataseme hindamine, mis kirjeldaks võimalikku akustilist mõju naaberkinnistutele.

Salvestusjaama tehnoseadmete tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra sihtväärtust II kategooria elamumaa- ja maatulundusmaa-aladel päevasel ajal 50 dBA ja öösel 40 dBA ning maksimaalne müratase täiendavalt + 10 dBA. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 kohaselt **tagab müraallika valdaja**, et tema müraallika territooriumilt ei levi normtasest ületavat müra. Seega on arendaja ülesandeks kavandatava tegevusega kaasneva võimaliku mürahäiringu väljaselgitamine ja vajadusel vajalike mürahäiringut vähendavate meetmete rakendamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane
58225415 Aira.Varblane@tervisemet.ee