

From: "Päästeameti Ohutusportaal" <ohutusportaal@paasteamet.ee>
Sent: 9/24/2025 9:00:07 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Saabuvast tähtajast teavitamine

Tere

Ettekirjutuse nr 7.2-6-2025-1230 nõude täitmise tähtaeg on saabumas (Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/8; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/5; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa; Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/2).

Tähtaeg nõudele saabub 30.09.2025:

1. Teostada aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa asuva hoone (RMK Sagadi Mõis-härrastemaja) enesekontroll ning esitada ohutusportaali kaudu Päästeameti Ida päästeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruanne.
2. Teostada aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/11 asuva hoone (RMK Sagadi Mõisa metsamuuseum- külastuskeskus) enesekontroll ning esitada ohutusportaali kaudu Päästeameti Ida päästeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruanne.
3. Paigaldada RMK Sagadi Mõis Jäakeldri sauna eesruumi nõuetekohane väljapääsuteevalgusti.

Teate avamiseks sisenege <https://ohutusportaal.paasteamet.ee/hm>.

Juriidilise isiku puhul näeb haldusmenetluse andmeid isik, kellel on Äriregistris ettevõtte või asutuse esindusõigus või on ohutusportaal is määratud juriidilise isiku poolt volitatud esindajaks.

Kiri on saadetud automaatselt, palume sellele mitte vastata.

Lugupidamisega

Päästeamet

Ingrid Mets
Ida päästeskus
ohutusjärelvalve büroo
[Ohutusjärelvalve büroo kontaktid](#)

Turvalisus algab igapäevast endast!