




- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev KP maakaabel
 - Kinnistu piir
 - Olemasolev puitmast
 - Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
 - Olemasolev KP õhuliin
 - Olemasolev madalpinge õhuliin
 - Olemasolev masti tõmmits
 - Projekteeritud KP õhuliin
 - Projekteeritud puitmast
 - Projekteeritud masti tugi
 - Projekteeritud maandus
 - Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
 - Olemasolev drenaaž
 - Projekteeritav masti tõmmits
 - Olemasolev masti tugi

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-50
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnas tihendada.

50401:005:0890
Jaanilinna



OI. olev mast M5 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Trafo koos teiste tarvikutega tõsta
uuele mastile.
Paigaldada tugi (kreosoot, 12m, III kl).
Kontrollida maanduspaigaldist ($Z_e \leq 4 \Omega$).
Paigaldada lõputraavers.

50401:005:0010
20141 Rapla-Varbola tee

OI. olev mast M4 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada õhuliin VARBOLA:OHU fiidri haruliini
M66-M5 ulatuses uue BLL-62 kaetud juhtmega
3x L=352/370m.

50401:005:0151
Kokapõllu

Mast säilitada. OI. olev
traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers.

50401:005:0164
Uuesõuna

50401:005:0164
Kõnnuõmbliku

OI. olev mast M2 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

OI. olev mast M1 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Tellija:	elekrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	22.07.2024
Töö nimetus:	Kodila küla tootjalitumiseks vajalike võrgutugevduste projekteerimine Kodila küla, Rapla vald, Rapla maakond 187249	E-mail:	sander.kotter@ enersense.com	Reg. nr:		Töö nr:	06/03/7249
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Tel nr:	+372 5547 836			Joon nr:	001
		Projekteeris:	Sander Kotter			Mõõtkava:	1:560
		Kontrollis:	Raido Heinla				LK 8/8