



PÄÄSTEAMET

Põltsamaa Vallavalitsus
info@poltsamaa.ee

Teie 16.06.2026 nr 7-1/2026/47-1

Meie 09.07.2026 nr 7.2-3.2/4220-2

Kaarli elamukvartali detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Marko Kartau kooskõlastamast Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Väike-Kamari küla, Kaarli detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Planeeringualale ei ole tagatud alternatiivset juurdepääsu. Umbtee ei tohi ületada 150 m. Praegusel kujul jäävad krundid 4 – 6 kaugemale kui 150m umbtee algusest.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põltsamaa Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Kartau
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337359
marko.kartau@paasteamet.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / louna@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585