



PÄÄSTEAMET

Helle-Triin Hansumäe
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 05.07.2023 nr 6-2.1/2297

Meie 31.07.2023 nr 7.2-3.4/4797-2

**Sindi tee 4, 6 ja Viira DP
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Helle-Triin Hansumäe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Pärnu EKE Projekt OÜ, poolt koostatud töö nr 22092 Tori vald, Sindi tee 4, 6 ja Viira kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

Käesolevas detailplaneeringus välja töötatud tuletõrjevee tagamise tehnilises lahenduses on tehnoõrkude joonisel näidatud kaugus raadiustena hüdrandi asukohast planeeritavate kinnistute suhtes. Vastavalt määrus 10 § 6. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Tehniliselt joonisel ei ole tuvastatav olemasoleva hüdrandi ja planeeritava hüdrandi nõuetekohane kaugus planeeritavate kinnistute suhtes.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Ots
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lääne päästekeskus

Jaanus Ots
+372 53502189
jaanus.ots@rescue.ee