



TORI VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee

25. juuli 2025 nr 6-9/2076

Taotlus muudatuste tegemiseks projektis „Tingimuste loomine Tori valla haridusasutustes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks”

Haridus- ja teadusministri 16.11.2023 määruse nr 43 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021–2027 § 18 lõigete 1 ja 2, perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 8 lg 2 punkti 2 ning Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 8 lõigete 1 ja 4 alusel, otsustas Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldada Tori Vallavalitsuse toetuse taotluse registreerimisnumbriga 2021-2027.4.08.24-0077 projektile „Tingimuste loomine Tori valla haridusasutustes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on 97 074,75 eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Ehitustööde käigus on tekkinud vajadus kahe muudatuse kohta:

1. Hanke alusdokumentide järgi pidi Sindi Gümnaasiumi ruumis C342 teostatavate tööde käigus üksnes viimistleva. Tööde käigus on aga selgunud, et nimetatud ruumi parempoolne krohvitud sein on väga halvas seisukorras - olemasolev krohv on lahtine ning variseb, mistõttu ei ole võimalik tagada viimistluskihi püsivust ja kvaliteetset lõpptulemust. Töövõtja on teinud ettepaneku, et pikaajalise ja püsiva lahenduse saavutamiseks tuleks olemasolev sein katta 42 mm karkassi ja kipsplaadiga, millele järgneb seina viimistlus. See lahendus tagab tugeva aluspinna ja aitab vältida edasisi probleeme seina stabiilsusega. Nimetatud muudatuse tõttu suureneb lepinguline maksumus 516,60 euro võrra (lisandub käibemaks) vastavalt töövõtja 18.07.2025 esitatud hinnapakkumisele. Töövõtja uus hinnapakkumine 3e tavaklassi renoveerimine 4ks väikeklassiks on kogumaksumusega 25002,73 eurot (lisandub käibemaks).
2. Hanke alusdokumentide järgi pidi Are koolis olemasolevad tualettruumid lammutatama ja vabanenud ruum rekonstrueeritakse klassiruumideks, mis on eraldatud lükandvaheseinaga. Tualettruumid paigutatakse ringi ja ehitatakse kaks inva WCd. Lammutustööde käigus ilmnes, et ruume eraldav keskmine vahesein on kandev

konstruktsioon, mida ei olnud kajastatud ühelgi olemasolevatel joonistel. Sellest tulenevalt ei ole selle seina eemaldamine võimalik. Eeltoodu tõttu on tellija ja töövõtja koostöös koostanud uue projektilahenduse, mille kohaselt rajatakse kaks eraldiseisvat ruumi, mille vahele jääb uks. Sellise lahenduse puhul ei ole kahjuks võimalik rajada kahte inva-WC-d, mistõttu on ainsaks lahenduseks rajada üks inva-WC ja üks tavaline WC.

Vastavalt töövõtja poolt hankes tehtud ning töövõtulepinguga sõlmitule, on algse lahendusena tualettruumide ümberehitamisel väikeklassideks (töövõtja pakkumises esitatud maksumuse tabeli punkti 1 alapunkt 'Ehitus') maksumuseks 22 055 eurot (lisandub käibemaks). Eelnevalt kirjeldatud muudatuse osas, kus maha on arvatud üks inva-WC ja lisandunud tavalise WC ehitamine, on töövõtja uus hinnapakumine tööle kogumaksumusega 19 077 eurot (lisandub käibemaks).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Signe Rõngas

abivallavanem

vallavanema ülesannetes