

Planeeritud kinnistu reoveepumpla. Q=2,5 l/s, H_{max}=7,5 m

Projekteeritud reoveepumpla (Q=5 l/s, H_{max}=18,0 m)

Reoveepumpla automaatikakilp

Elektrilevi OÜ liitumiskilp reoveepumpla jaoks

Rajada kivikindlustus

Puhja RKP_006 Ø1600 53,30 1) 51,09 2) 51,11 3,52

K-52 Ø560 54,30 1) 52,37 2) 52,37 3) 52,37 1,93

K-53 Ø560 54,00 1) 51,90 2) 52,03 3) 51,90 2,10

K-54 Ø560 53,60 1) 51,44 2) 51,44 3) 51,44 2,16

K-55 Ø560 53,30 1) 51,13 2) 51,13 3) 51,13 4,17

K-56 Ø560 53,40 1) 51,25 2) 51,25 3) 51,60 2,15

K-57 Ø400 53,70 1) 51,53 2) 51,95 2,17

K-58 Ø560 54,25 1) 52,25 2) 52,25 2,00

K-59 Ø560 55,30 1) 53,21 2) 53,48 3) 53,21 2,09

K-60 Ø400 55,40 1) 53,44 2) 53,44 1,96

K-61 Ø560 56,15 1) 54,00 2) 54,25 1,90

K-72 Ø400 54,50 1) 52,62 2) 52,62 1,88

K-73 Ø560 54,85 1) 52,87 2) 53,02 1,98

K-74 Ø560 54,85 1) 53,20 2) 53,20 3) 53,20 1,65

K-75 Ø560 56,00 1) 53,75 2) 53,75 3) 54,17 4) 53,75 2,25

K-76 Ø560 56,90 1) 54,87 2) 54,87 3) 54,87 4) 54,87 2,03

K-77 Ø560 57,60 1) 55,55 2) 55,55 3) 55,98 2,05

KS-22 54,75 52,65

KS-23 54,30 52,20

KS-24 54,00 51,90

KS-25 53,60 51,50

KS-26 53,30 51,00

KS-27A 52,60 50,50

KS-27 53,40 50,90

KS-28 53,70 51,60

KS-29 54,25 52,15

KS-30 55,30 53,20

KS-31 55,40 53,30

V-72 54,75 52,65

V-73 54,45 52,25

V-74 54,30 52,20

V-75 54,00 51,70

V-76 53,60 51,30

V-77 53,10 51,00

V-78 53,40 51,05

V-79 53,70 51,60

V-80 54,25 52,15

V-81 55,30 53,20

V-82 55,40 53,30

V-83 55,85 53,75

V-84 56,15 54,05

V-101 54,50 52,40

V-102 54,85 52,70

V-103 54,85 52,75

V-104 56,00 53,65

V-105 56,90 54,75

V-106 57,35 55,25

Tilde tee

Paigaldada soojustus

Paigaldada soojustus ja toru vahele

Tilde
60501:003:0024

Lembitu
60501:003:0043

Tilde tee 4
60501:004:0059

Tilde tee 2
17101:001:1713

Tilde tee 4a
17101:001:2015

Tilde tee 6
60501:004:0006

Muru tn 7
17101:001:2016

Muru tn
Muru tn 8
60501:004:0156

Muru tn 5
17101:001:0407

Muru tn 6
60501:004:0174

Muru tn 6a
17101:001:0146

Muru tn 6b
17101:001:0145

Savikoja tee
17101:001:0537

Õhtu tn 4
60501:003:0559

Õhtu tn 11
60501:004:0121

Õhtu tn
Õhtu tn 9
60501:004:0165

Õhtu tn 7
60501:004:0130

Külakaubi
60501:003:0371

Märkused:

1. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
2. Torustike pikiprofiilid vt joonis VKV-6-03 kuni VKV-6-45.
3. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus.
4. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01.
5. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis VKV-6-02.
6. Koordinaadid L-Est '97 süsteemis.
7. Kõrgused EH2000 süsteemis.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hanu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid: Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik

Vastutav isik: Vahur Laas (allkirjastatud digitaalselt)

Projekteerija: Vahur Laas (allkirjastatud digitaalselt)

Töö nimetus: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp

Joonise nimetus: Torustike asendiplaan

Kuupäev/versiooni nr: 02.04.2024/v01

Projekti tunnus: 24011

Projekti staadium: TP

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava: 1:500

Töö nr : 24011

Joonise digiaadress: 24011_TP_VKV-4-08_v01.dwg

Joonise nr : VKV-4-08