



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 02.08.2022 nr 8-4/5631/2022-21

Meie 12.08.2022 nr 7.2-7.4/5204-2

**Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46  
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu  
kooskõlastamine.**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 20050DP1 Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Infoks: Seletuskirjas on deklareeritud (lk 14), et planeeritav tankla (Tartu Terminal AS) ei ole ohtlik ettevõtte, kuna kavandatavas tanklas käideldavad kütusekogused alla ohtliku ettevõtte alammäära. Juhul kui edasise projekteerimise käigus planeeritava objekti käideldavate kütusekoguste mahud ületavad ohtliku ettevõtte künnise siis peab olema välja toodud järgmine info:

- Viide kemikaaliseadusele.
  - Käideldavate kemikaalide kogused ning kirjeldus, millised on võimalikud stsenaariumid, sh doominoefektide esinemine nii ettevõtte sees kui ka väljaspool ettevõtet.
- Selgitus: Hindamise aluseks tuleb valida selline stsenaarium, mis kirjeldab kõige paremini tegelikku ohtu ettevõttes.
- Õnnetuse korral tekkivad ohuala suurused, sh nende kujutamine kaardil.
  - Tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ning kirjeldus elule ja tervisele (sh ohualasse jäävate inimeste ligikaudne arv), varale ja looduskeskkonnale.
  - Ülevaade planeeritud riski maandavatest meetmetest (ennetus- ja leevendusmeetmed), sh vastavus parimale võimalikule tehnikale (PVT).
- Selgitus. Õnnetuse ennetamise abinõude kirjeldus ja ressursid tagajärgede likvideerimiseks.
- Kirjeldus lähtuvalt juhendist „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“.
  - Kui ehitamine ei ole soovituslik, siis peavad olema ära kirjeldatud täiendavad meetmed (ehituslikud ja korralduslikud), mille alusel ehitamine on aktsepteeritav.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2761-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
[margo.kubjas@rescue.ee](mailto:margo.kubjas@rescue.ee)