



Raasiku Vallavalitsus
raasiku.vald@raasiku.ee
Tallinna mnt 24
75201, Harju maakond, Raasiku
vald, Aruküla alevik

Teie 05.12.2024

Meie 19.12.2024 nr 7.1-2/24/19407-4

**Aruküla aleviku reoveekogumisala
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitusloa
eelnõu kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Raasiku valla Aruküla aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi tehnovõrk) ehitusloa eelnõu (menetlus nr 464572), mille aluseks on ehitusloa taotlus nr 2411271/14787 v01.

Tehnovõrk on kavandatud riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere tee km 2,59-2,61 ja km 2,79 ning riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 10,13-10,36 tee kaitsevööndisse.

Ehitusloa soovitakse välja anda veetorustiku (EHR kood 221474297) ja kanalisatsioonitoru (EHR kood 221474283) ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on „Aruküla reoveekogumisala ÜVK väljaehitamine“ tööprojekt (AS Viimsi Keevitus, töö nr 2024-028, versioon nr v01) (edaspidi Projekt).

Transpordiamet on kooskõlastanud 19.11.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/19407-2](#) Aruküla reoveekogumisala ÜVK väljaehitamise projekteerimistingimuste nr 2411802/03875 eelnõu.

Transpordiamet on kooskõlastanud 09.09.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/12660-4](#) ehitusloa taotluse nr 2411271/08558 eelnõu (menetlus nr 440072), mille aluseks on tööprojekt „Aruküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ (KVVK OÜ töö nr 24010).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ning § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Tulenevalt asjaolust, et projekteerimistingimuste nr 2411802/03875 eelnõud ei ole täiendatud Transpordiameti poolt 19.11.2024 väljastatud kirjas nr [7.1-2/24/19407-2](#) esitatud märkustega, palume arvestada nendega Projekti koostamisel.
2. Transpordiameti poolt 09.09.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/12660-4](#) kooskõlastatud ehitusloa taotluse nr 2411271/08558 eelnõu aluseks oleva tööprojektiga „Aruküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ (KVVK OÜ töö nr 24010) kavandatavad tehnovõrgud kattuvad osaliselt käesoleva ehitusloa aluseks oleva tööprojektiga. Palun selgitada, millise ehitusloa aluseks oleva projektiga on kavandatud tehnovõrgud rajada.
3. Tehnovõrgu kulgemisel riigitee nr 11304 km 2,59-2,61 lähtuda tehnovõrgu asukohast, mis kajastub Transpordiameti poolt 09.09.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/12660-4](#) kooskõlastatud

ehitusloa taotluse nr 2411271/08558 eelnõu aluseks olevas tööprojekti „*Aruküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud*“ (KVVK OÜ töö nr 24010).

4. Tehnovõrgu ristumisel Võidu tn ristmikuga (riigitee nr 11300 km 10,13) ja Võidu tn 9 ja Männiku tee 32 juurdepääsuteega (riigitee nr 11300 km 10,25) palun kavandada puurimise kaevikud selliselt, et ei oleks vajadust taastada ristumiskoha asfaltkatet (vt Joonis 1).



Joonis 1 Riigitee nr 11300 km 10,13 (vasakpoolne pilt) ja km 10,25 (parempoolne pilt)

Tehnovõrgu ristumisel Männiku tee ristumiskohaga (riigitee nr 11300 km 10,36) palun kavandada puurimiskaevik riigiteest kaugemale (tehnovõrgud kulgeksid teisel pool tänavavalgustusmasti ja liiklusmärgi nr 221), et puuduks vajadus ristumiskoha asfaltkatte taastamiseks (vt joonis 2).



Joonis 2

Puurimiskaevikute riigitee poolsed seinad toetada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastuskiri nr 7.1-2/24/19407-2

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee