



PÄÄSTEAMET

Peosfääri Instituut OÜ
partel.marco@gmail.com

Teie: 28.02.2024.a

Meie: 02.04.2024.a nr 7.2-2.4/1827-2

Avaliku ürituse kooskõlastamine Kõrgessaare alevik, Kalatehase

Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastab Peosfääri Instituut OÜ taotlusele lisatud aegadel toimuvad avalikud üritused selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides ja territooriumil (Kalatehase, Kõrgessaare alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond).

Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud kontrollima:

- 1) üritusega seotud ruumi või ehitise üldist tuleohutusseisundit;
- 2) evakuatsioonipääsude ning evakuatsiooniteede tähistatust tuleohutusmärgiga;
- 3) evakuatsioonitee ja -pääsu kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku ürituse osalejate arvule (evakuatsioonialalt peab olema võimalik väljuda vähemalt kahe, hajutatult paigutatud ukse kaudu);
- 4) tulekustutite olemasolu ja nende korrasolekut (üks vähemalt 6kg kustutusaine massiga pulberkustuti iga 200m² kohta);
- 5) muid asjaolusid, mis võivad põhjustada tulekahju (elektripaigaldiste korraline audit on teostatud).

Tõend on esitamiseks vastavale ametkonnale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Egne Lappmaa
inspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Lääne päästekeskus

53 068 581

egne.lappmaa@rescue.ee