



Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

**Tingmärke**

- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Puurimiskaevik
- Katastriüksuse piir

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
  - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

- Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt <b>Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal</b>				Tellijä <b>Elektrilevi OÜ</b>		
LEONHARD WEISS				Asendiplaan (vaated 9-11)		
Projektis	<b>K. Kangro</b>	01.04.2025	+372 53045971	Möötkava	M 1:500	
Kontrollis	<b>K. Maaten</b>		+372 512 7053	Stadium		
Projekti juht				Keel	Leht	
				EST	6 7	

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348