

From: "Eveli Vanamb" <Eveli.Vanamb@maaamet.ee>
Sent: 09/10/2024 15:10:57
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc: <info@elektrilevi.ee>
Subject: Kirja edastamine: Teavitus ohtlikust olukorrast (Kihelkonna metskond 489)

Tere

Maa-ameti poole pöördus Elektrilevi OÜ teavitusega ohtlikust olukorrast Saare maakonnas Saaremaa vallas Kõruse külas asuval Kihelkonna metskond 489 (katastritunnus 30101:001:0689) kinnisasjal.

Riigi kinnisvararegistri (<https://riigivara.fin.ee/kvr/>) kohaselt on Kihelkonna metskond 489 kinnisasi riigivara, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõikes 3 sätestatust edastame kirja Riigimetsa Majandamise Keskusele kui pädevale asutusele.

Lugupidamisega

Eveli Vanamb

juhataja | hoolduse büroo

5698 0575 | eveli.vanamb@maaamet.ee

Maa-amet

Mustamäe tee 51 | 10621 Tallinn | 665 0600

www.maaamet.ee

geoportaal.maaamet.ee



Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.

From: no-reply@elektrilevi.ee <no-reply@elektrilevi.ee>

Sent: Tuesday, October 8, 2024 2:17 PM

To: MA Üldpost <Maa-amet.EVMaa-amet@maaamet.ee>

Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Maa-amet

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Kihelkonna metskond 489, Kõruse k, Saare mk** (katastritunnus nr **30101:001:0689**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimesele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pinge alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiast.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.

Lisainfot leiate meie [kodulehelt](#).

meade soovidega

Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee



Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.