



TERVISEAMET

Teie 04.02.2025

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna 10
93819, Kuressaare

Meie 10.02.2025 nr 9.3-2/25/919-2

Saaremaa Vallavalitsus pöördus ehitisregistri kaudu Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Kuressaare, Kopli 5 tugikodu rekonstrueerimise ning laienduse ehitusprojekt.
Ehitise aadress: Kuressaare, Kopli 5
Projekti staadium: Eelprojekt
Tellija andmed: Saaremaa Vallavalitsus
Projekteerija: Ribbon Consult OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- rahvatervise seadus;
- tarbijakaitseseadus;
- sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;
- ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- 2(3)
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- EVS 906:2018 Mitteleluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Kuressaare, Kopli 5 tugikodu rekonstrueerimise ning laienduse ehitusprojekt on läbi vaadatud järgmiste märkustega:

1. Vastavalt sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“ § 5 ruumide koosseis ja üldnõuded sätestatule on projektist puudu järgnevad ruumid: puhta pesu hoiuruum, määrdunud pesu hoiuruum ja üleriiete hoiuruum.
2. Projektis ei kajastata ruumide planeeritavat valgustugevust , sellest tulenevalt ei saa valgustuse osa hinnata.

Projekt on jäetud kooskõlastamata

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll
Terviseameti Lääne regiooni
vaneminspektor

Piret Tõll
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee