

Imbväljaku mõjuala 50m,
alasse ei tohi jääda joogiveekaevud
ega nende sanitaar- või hooldusalad

Liivavälja
19801:001:4754

Imbtunnelid
4x310L

Reoveepuhasti
ClearFox SBR
QuickONE+ (6IE)

Tuulutustoru
De110

Reoveepuhasti kuja
5 m

Reoveepumpla kuja
5 m

Imbväljaku kuja
5 m

Pumpla
Ø800/400
35.20
1. 34.70
2. 34.29
1.80

Õhuliini kaitsevöönd

KK-2
Ø400/315
36.00
1. 35.10
2. 35.10
0.90

PVC De 110,
i=2%, L=18 m

Kastivälja tee 2
19801:012:0409

Planeeritav elamu

KK-1
Ø400/315
36.40
1. 35.46
2. 35.46
0.94

Puurkaevu hooldusala
10 m

Puurkaev


Kastivälja tee 1
19801:012:0408

X= 6579525

Y= 524850

Kastivälja tee
19801:012:0407


LEPPEMÄRGID:



Projekteeritud survekanalisatsiooni torustik
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
Projekteeritud elektrikaabel

Märkused:

- Asendiplaani alusena on kasutatud Radiaan OÜ poolt 05.2021 koostatud geodeetiline alusplaan (Töö nr. 157G21). Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis.
- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

 septicum	SEPTICUM OÜ Reg. nr. 14226044 Vanakooli tee 25, Pikknurme küla, Põltsamaa vald Jõgevamaa 49009 Tel. +372 5595 7767		Projekt Kastivälja tee 2 kinnistu reoveepuhasti		Asukoht Kütke küla Harku vald Harjumaa	
	Vastutav spetsialist Rivo Nõmmistu		Joonis Reoveepuhasti asendiplaan		Stadium Põhiprojekt	
Projekteerija Rivo Nõmmistu	Töö nr. 203/2022	Fail Kastivälja tee 2 RVP	Kuupäev 08.11.2022	Mõõt 1:500	Joonis AS-1	

K
A
T
K
E
T