



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee
Keskväljak 5a
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,
Kärdla linn

Teie 29.06.2026

Meie 02.07.2026 nr 7.1-2/26/9529-4

Hiiu maakond, Hiiu vald, Allika küla, Kärdu laut kinnistu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile korduvaks kooskõlastamiseks Hiiu maakonna Hiiu valla Allika küla Kärdu laut kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 551019, EHR kood nr 121431624).

Kinnistu (katastritunnus 36802:001:0127) asub riigitee nr 12153 Ristivälja-Moka tee (edaspidi riigitee) km 0,00-0,29 kaitsevööndis

Ehitusluba antakse põllumajandushoone ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on „Põllumajandushoone ehitusprojekt. Hiiu maakond Hiiumaa vald Allika küla Kärdu laut“ projekt (peaprojekterija OÜ RannaMaja, töö nr 5404).

Projekti on korrigeeritud koostöös Transpordiametiga 12.06.2026 nr 7.1-2/26/9529-2.

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 ja § 99 lg 3 kooskõlastame ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku teekaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks tingimusel, et eelnõud täiendatakse kõrvaltingimusega haldusaktile: ristumiskoht peab olema välja ehitatud vastavalt lepingule nr 7.1-1/26/10418-2 ja Transpordiametile üle antud enne Kärdu laut kinnistule ehitamise alustamise teatise esitamist.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega.

1. Materjalide veod korraldada rajatava juurdepääsutee kaudu.
2. Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
3. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekterimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksuse juhataja ülesannetes

Lisa:

1. 5404_EP_AA-1-01_v02_seletuskiri
2. 5404_EP_AS-3-02_asendiplaan

Rita Zereen
5120275, Rita.Zereen@transpordiamet.ee