



TERVISEAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 04.12.2024 nr 6-2/73-3

Meie 10.12.2024 nr 9.3-1/24/12509-2

**Arvamus Kasevälja, Liivaaugu ja
Künka maaüksuste
detailplaneeringu
algatamisettepanekule**

Kaasamise heale tavale ja Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ tuginedes esitas Rapla Vallavalitsus Terviseametile seisukohavõtuks kavandatava Kasevälja, Liivaaugu ja Künka maaüksuste detailplaneeringu algatamise kavatsuse.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Seli külas endise kruusakarjääri (tehisveekogu) äärde u 15 üksikelamust koosnev üksikelamuala ja puhkeala. Kruntide veega varustamiseks on kavandatud rajada puurkaev, mille asukoht on planeeritaval maatulundusmaa sihtotstarbega krundil nr. 10. Ümber puurkaevu on 60 m raadiusega ala, kus pole lubatud saasteainete pinnasesse juhtimine. Terviseamet juhib tähelepanu, et elamute veega varustamisel peab joogivesi vastama Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ nõuetele. Vajadusel kavandada ka veetöötlusseadmete paigaldamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Reelika Tammai
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Reelika Tammai
55572382 Reelika.Tammai@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574