

Anneli Antsman

Teema: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Manused: Õism.112 ATS ümberehitus. Akt.xls; AKT Õism.112 ev.uksed.doc
Tähtsus: Kõrge

From: Anneli Antsman
Sent: Monday, April 19, 2021 1:18 PM
To: 'Gert Üprus' <112oismae@gmail.com>
Subject: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ
Importance: High

Tere

Täna, kiri ja manused kätte saadud!

Kuna edastatud manused on poolte poolt allkirjastamata, saan neid lugeda ainult dokumentide projektidena, kuid kahjuks mitte ettekirjutuste täitmist tõendavate dokumentidena.

Palun edastage allkirjastatud aktid ja ATS hoolduspäevikust sissekannete ja hooldustööde aktide koopiad, kus on näha p 3 osas, et ATS keskseadmed on omavahel ühendatud ja signaalid koondatud ühte keskseadmesse ning punkt 5 osas, et hooldustööde käigus on kontrollitud ka evakuatsiooniteel asuvate uste avanemist.

Punkt 9 osas (A-klassi ehitisesisene tuletõrjevõrgi lahendus) palun saata samuti tõendusdokumentatsioon, et see on välja ehitatud.

Punkt 10 osas oli ettekirjutuse põhjenduses kirjas, et Haabersti Ehitus OÜ poolt 12.12.2018 koostatud suitsu ja soojuse eemaldamise seadmetiku aastahoolduse aktis on fikseeritud puudused. Haldusmenetluse käigus ei esitatud dokumentatsiooni puuduste likvideerimise kohta.

Palun saatke paigaldise hoolduse dokument/dokumendid, kus on näha, et puudused on likvideeritud ja tagatud on süsteemi katkematu toimivus. Kui 2018 aasta aktis oli sama märge, et süsteem ei ole töökorras (kaks korrust - kus on luukide ette apandud lisauksed), siis kahjuks ei saa ettekirjutust täidetuks lugeda enne, kui kogu süsteemi toimivus on tagatud (st luukide ette pandud lisauksed ei takista süsteemi toimimist ja luugid on hooldatud/kontrollitud ja töökorras).

Lugupidamisega,

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5866 7703
Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

