



AMECON
ADJUSTING · MEASURING · CONSULTING

Katseprotokoll

Töö nr: 110064

Kasutatud katseprotokoll kasitletakse tervikliku dokumentina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Töö sisu:

leht 1 (10)

Ventilatsioonisüsteemi Pass

Objekti nimetus:	Portkuni kool, A korpus
Objekti aadress:	Portkuni, Tamsalu vald
Projekt:	Tart AS; IR-010-10
Süsteemi osajaois(t)e tähistus(ed):	SP01 /V101

Järeldus:

Ventilatsioonisüsteemi õhuhulgad vastavad lubatud kõikumise piires projektis ettenähtule. Vaata leht 2 (7)

Ventilatsioonisüsteemid tagavad katseprotokollis antud õhuhulgad, kui õhujaoitrite, reguleerorgaanite ja ventilatsiooniseadmete seadistust ei muudeta.

Kasutatud meetodika:

EN-EN 12599 "Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air conditioning systems."

Kasutatud mõõtevahendid:

Õhuparametrite mõõturid: TSI VELOCICALC Plus 8386-M-FL, S/N: 99090303, TSI VELOCICALC Plus 8386-M-FL S/N 01060379, VelociCalc Air Velocity Meter 9555-P, S/N:9555P081401

Töö koostas:	Oliver Kallaste, mõõtetehnik, 11.02.11 <i>Oliver Kallaste</i>
Töö kinnitas:	nimi, amet, kauplev, allkiri Kristijan Malleus, osakonnajuhataja, 11.02.11 <i>Kristijan Malleus</i>
Tellijä:	nimi, amet, kauplev, allkiri AEK OÜ, Peeter Uhljäär <i>Peeter Uhljäär</i>
	ettevõtte nimetus, isik, kauplev, allkiri <i>AMECON</i> Reg koode 10717495

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (372) 651 7370, faks (372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr L041, Akrediteeritud on mõõtmised
MTR-EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.