




2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
36302:001:0001
Ristumine riigiteega nr 11720 Kose - Ardu tee km 11,51
Ristlõige B-C



NB! Teha kindlaks olemasolevate tehnovõrkude sügavused valdajaga! Vaata asendiplaani joonis 001! Arvestada puurimisel maapinna kõrguste vahesid!

1W2 Rajatav maakaabel kaitsetorus KINNISELT 1250 N

Stardi ja lõpukaevik

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 19.06.2025
			Töö nr: ENS-25-071
Töö nimetus: Kose-Ravila (M16-M30) keskpingevõrgu parendamine Kose vald Harju maakond IP7675	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 003	Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Ristlõige B-C ristumine riigiteega nr 11720 Kose-Ardu tee km 11,51	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus		