



PÄÄSTEAMET

Alutaguse Vallavalitsus  
info@alutagusevald.ee

Teie 27.06.2025 nr 7-6/131-1

Meie 10.07.2025 nr 7.2-3.3/3887-2

**Ettepanekute esitamine Mäetaguse küla  
Saare kinnistu detailplaneeringu  
lähteseisukohtadele**

Alutaguse Vallavolikogu algatas 29.05.2025 otsusega nr 241 Mäetaguse küla Saare kinnistu detailplaneeringu ning küsite Päästeameti ettepanekuid Mäetaguse küla Saare kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtadele.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristina Kazmin  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Ida päästekeskus

+372 56877767  
kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585