


Ristmävli M 1:250



Männi
52801:001:1414

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ75,"450N",
L=2m

Projekteeritud liitumiskilp
LK241250

Ettevaatust!
Sidetrass

Sepa
52801:009:0181

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ110,"1250N",
Kinnisel meetodil,
Trass=18m
L=20m

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0186

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0163

Kuigatsi
52801:009:0006

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ110,"750N"
Trass=93m
L=101m

Sepa
52801:009:0182

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4x120
MPL449047
Trass=110m
L=117m
Paigaldussügavus
min.1m

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud tarbijakaitsetoru 450N
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N, kinniselt
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev sidetrass
- Puurimiskaevik

Projekt				Männi elektrivarustus, Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond				Tellija	
								Elektrilevi OÜ	
Joonis				0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan				Joonise nr	
								LC5240-1	
Projekteeris				Karl-Magnus Rebane		59171680		Mõõtkava	
Kontrollis				Karl-Magnus Rebane				M 1:500	
								Staadium	
								Tööprojekt	
								Keel	
								EST	
								Leht	
								1	
								Lehti	
								1	



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee