



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/26/6446-4

23.09.2026

Projekti nimetus	Moodul-lasteaed
Aadress	Harjumaa, Harku vald, Tiskre küla, Hariduse tee 3
Stadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Harku Vallavalitsus, Harjumaa 76901, Tabasalu, Kallaste tn 12
Andmed projekterija kohta	Nasa OÜ, Telliskivi tn 60/1-30, Tallinn 10412, info@nasa.ee , 5656 9898
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	22.09.2026, nr 9.3-1/26/6446-3

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervishoiu seadus
- Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“
- Vabariigi Valitsuse 05.08.2025 määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses ja sotsiaalteenuse osutamisel“
- Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Taristuministri 04.07.2026 määrus nr 58 „Nõuded ehitise ligipääsetavusele“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS-EN 12464-2:2025 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
- EVS 906:2026 Mitteleuhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele (edaspidi standard EVS 906:2026)
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Moodul-lasteaed (Hariduse tee 3 ja Hariduse tee 3/1, Tiskre küla, Harku vald) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Eelprojekti seletuskirja punkti 4.4. kohaselt „*Eraldi tuletõkkeseksiooni moodustab trepikoda ja ühenduskoridor vt. joonis Tiskre_EP_AR-8-01_EVAK_PLAAN*“. Juhime tähelepanu, et evakuatsiooniplaanid on joonistel TISKRE_EP_SA-8-02_EVAK_PLAAN ja TISKRE2_EP_SA-8-02_EVAK_PLAAN.

2. Juhime tähelepanu, et dokumendis „*Projekti koosseis*“ märgitud jooniste numbrid ei ühti eelprojektis esitatud jooniste numbritega (dokumendis „*Projekti koosseis*“ on esitatud ka nt joonised 2. ja 3. korruse kohta, mida nimetatud aadressile projekteeritud ei ole).
3. Vastavalt korrusplaanidele *Tiskre_EP_AR-5-02_1-KOR-PLAAN* ja *Tiskre2_EP_AR-5-02_1-KOR-PLAAN* on lasteaia igas laste hügieeniruumis 3 WC-potti ja 1 dušikoht. Eelprojekti seletuskirja punkti 7.2 õhuvahetuse tabelis on planeeritud WC-duširuumi väljatõmbeks 20/30 l/(s*in). Vastavalt standardi EVS 906:2026 Lisa A tabelile on dušikoha väljatõmme 16 l/(s*in). Juhime tähelepanu, et laste hügieeniruumi väljatõmbe planeerimisel tuleb arvestada nii WC-pottide kui ka dušikohtade arvuga.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee