TRANSPORDIAMET

Elektrilevi OÜ
Mauri.Lehikoinen@elektrilevi.ee
Kadaka tee 63
12915, Tallinn, Harju maakond

Teie 27.10.2026

Meie 06.11.2026 nr 7.1-2/26/8248-5

Kaabelliini 6805 asendamise teostusjoonisest ja Maardu linnas Vana-Narva mnt 28c kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamisest riigitee nr 1 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis

Edastasite 27.10.2026 e-kirjaga vastuse Transpordiameti 19.06.2026 saadetud kirjale nr 7.1-2/26/8248-3, kus selgitate, millest tuleneb erinevus torude paiknemisel teostusjoonisel ja projekti geodeetilise alusplaanil ning milline on tegelik olukord.

Väidate, et suure tõenäosusega tuleneb erinevus sellest, et teostusmõõdistamisel märgiti ainult parempoolne kaevik ning tegelik olukord on kajastatud uuel geoalusel.

Samuti peate võimalikuks korrigeerida elektriprojekti *„Vana-Narva mnt 28c elektriliitumine, Maardu linn, Harjumaa“* (Hepta Group Energy OÜ, töö nr LC4913) raames olemasoleva tehnovõrgu isikliku kasutusõigust vastavalt tegelikule olukorrale.

Kuna teostusjoonisel *„Kaabelliini 6805 asendamise teostusjoonis“* (G.E. Point OÜ, töö nr 12-085) kajastuvad andmed ei vasta riigitee maaüksusel paikneva tehnovõrgu tegelikule asukohale, ei saa isikliku kasutusõiguse seadmisel lähtuda nimetatud joonise andmetest. Samuti ei saa Transpordiamet riigivara kasutusse andmisel aktsepteerida tavapärast geoalust, millel ei ole selge tehnovõrkude paiknemise sügavused, täpne paigutus, kaitse- ja reservtorude ulatused jne.

Tulenevalt eeltoodust palume teostada riigitee maaüksustel paikneva ja teostusjoonisel kajastatud tehnovõrgu ülesmõõdistamine ning esitada mõõdistustulemuste alusel täpsem joonis. Joonisel palume kajastada maapinna kõrgused, tehnovõrgu tegelik plaaniline asukoht, paiknemise abs. kõrgus, sügavus tee pinnast / maapinnast, kaitse- ja reservtorude paiknemine teineteise suhtes, nende läbimõõt ja survetugevus. Tehnovõrgu sügavus tuleb kindlasti kajastada mõlema sõidutee katte servas ja teljel ning teepiirete all.

Koos mõõdistustulemuste alusel koostatud joonisega (*.dwg / .pdf*) palume edastada isikliku kasutusõiguse plaanid, mis on koostatud nimetatud joonisel kajastatud tehnovõrgu tegeliku asukoha alusel. **Elektriprojektiga teemaale väljaspool reservtorusid kavandatavate uute rajatiste isikliku kasutusõiguse alad lisada ülesmõõdistatud aladele vastavalt projekti asendiplaani joonisele.**
Isikliku kasutusõiguse plaanid vormistada vastavalt Riigivara kasutamiseks andmise juhendile ja isikliku kasutusõiguse seadmise plaani näidislahendusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Teostusjoonis

Lisaadressaadid: Hepta Group Energy OÜ, Aneta Andersson

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee