

## Tatjana Filipjeva

---

**Saatja:** HU KURAMAA <kuramaa@hot.ee>  
**Saatmisaeg:** reede, 19. märts 2021 20:18  
**Adressaat:** Tatjana Filipjeva  
**Teema:** RE: Päring ettekirjutuse täitmisest  
**Manused:** 1616172993134.JPEG; 1616173028199.JPEG; 1616172946212.JPEG;  
1616173123512.JPEG; 1616143064336.JPEG; 1616173099470.JPEG;  
1616143079023.JPEG; 1616173081642.JPEG; 1616143048651.JPEG;  
1616143028293.JPEG; 1616143005586.JPEG; 1616142983649.JPEG; 02.JPEG

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Добрый вечер

гараж сделал следующие работы

- 1.установили на выходах аварийные знаки
  2. сделали дополнительное освещение на лесничных пролетах и в тупиках
  3. удалили с окон 1и2 этажа решетки
  4. на запасных воротах сняли замки
  5. сделали между 1и 2 этажах стену
  6. установили двери между этажами E130
  7. сделали из электро щитовой отдельное помещение ( установили двери E130 и вызвали специальную фирму которая задула все отверстия )
  8. установили систему дымоудаления ( фирма StopFire которая уставливала автоматику придут к нам 23.03.21 в 10.00 для передачи работы и научат пользоваться,так же они сказали что они сами будут сдавать систему в пожарный департамент
- 9 . осталось сделать пожарную сигнализацию мы хотим попросить у Вас отсрочку на два года так как у гаража большие внутрении проблемы ,связанные с судами

С Уважением

Виктор Локк

тел. 58 319 444

17. март, 15:52 Tatjana Filipjeva <Tatjana.Filipjeva@rescue.ee> Написал(а):

Tere

11.02.2019 on Päästeamet andnud Hooneühistule Kuramaa ettekirjutuse nr 7.2-6.2/324. 17.03.2021 seisuga Päästeametil puuduvad andmed ettekirjutuse punktidest:

1. Vastavalt kehtivale seadusandlusele moodustada garaaži korrustelt terviklikud tuletõkkeseksioonid, paigaldades kahe korruse ja trepikodade vahele EI30 nõuetele vastavad tuletõkkeuksed ning ehitades I korruse sissesõidu ja II korruselt väljasõidu vahel vahesein (tähtaeg 01.01.2021)
2. Moodustada ehitise elektrikilbiruumist omaette tuletõkkeseksioon (tähtaeg 01.10.2019)
4. Teostada hoonesse paigaldatud turvavalgustuse hooldus (tähtaeg 01.05.2020)

8. Korrastada garaaži hoonet hõlmav suitsutõrje nii, et suitsuavade kogupindala vastab ettenähtud asjakohasele tehnilisele normile ja tagab suitsuärastuse normaalse töö (01.05.2019)

Ettekirjutustega kaasnesid sunniraha hoiatused ettekirjutuse mittetähtaegse täitmise korral (eelnimetatud punktide kohta kokku 5100 eurot). Palume anda tagasisidet kas ja kuidas (lisada tõendusmaterjal: pildid, dokumendid, vms) on ettekirjutuse punktid täidetud/täitmata hiljemalt 22.03.2021.

Lugupidamisega

**Tatjana Filipjeva**

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 5353 5874

[tatjana.filipjeva@rescue.ee](mailto:tatjana.filipjeva@rescue.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | 10416 Tallinn

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

<http://www.facebook.com/paasteamet>



**OLE KANGELANE**



**KANNA MASKI!**