



PÄÄSTEAMET

Cerly-Marko Järvela
Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 29.01.2025 nr 7.2-3.4/554

Meie 07.02.2025 nr 7.2-3.4/768

**Kuusiku tee 11, Rapla linn
detailplaneeringu tuleohutusosa
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Terav Kera OÜ poolt koostatud töö nr DP-11-23 Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Kuusiku tee 11 maaüksuse detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Lahendamata välise kustutusvee tagamine, vastavalt siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
2. Peatükis 7.9 viidatud siseministri 30. märts 2017.a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ pole kehtiv.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Lääne päästikeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee