

3. SPETSIFIKATSIOON

NIMETUS	MARK	MÄRKUSED	KOKK U	MÜ	
Projekteeritud seadmed					
KILP					
Kaitselüliti	1x10A (B)		3	tk	
VALGUSTID					
Tänavavalgusti	MicroMartin MRU 010 730 L94 AA008, 1296lm, 3000K, 10W		6	tk	valgusti tellitakse tehasetst koos toitekaabliga 3G1,5mm ² L=6m
Ülekäiguraja valgusti	MiniMartin MRSE 070 757 L36 A024, 9965lm, 70W, 5700K		2	tk	valgusti tellitakse tehasetst koos toitekaabliga 3G1,5mm ² L=6m
KAABLID					
Maakaabel, 1kV	AXPK4G25		226	m	
Kaabli otsamuhv termokahanev	Kaablile 4G25		14	tk	
MASTID					
Kuum tsingitud koonilised metallmastid	H=6m (valgusti kõrgus)		7	tk	
Posti vundamendid (koos tihendiga)	RBJ-3		7	tk	
LCK4-16-06A Välisvalgusti ühenduskomplekt 4 klemmi + 2A kaitse metallmastile	LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3		7	tk	
TARVIKUD					
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 750N		170	m	
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 1250N		15	m	
Poolitatav PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	110x6000 750N		10	m	
Kaabli märkelint varuga 5%			180	m	
MAANDUSED					

Maanduskomplekt, püstelektroodi L=5m	FS11, FS21, 4xFS31		1	komp	
<i>*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.</i>					
<i>**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda</i>					