



**PÄÄSTEAMET**

**/\*ASUTUSESISESEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Kambja Vallavalitsus  
vald@kambja.ee

Teie 15.05.2026 nr 6-1/232-11

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.2/3375-2

**Liivametsa ja Liivamäe maaüksuste  
detailplaneeringu koostöölastamisest  
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu koostöölastamast Tartu maakonnas Kambja vallas Lalli külas Liivametsa ja Liivamäe maaüksuste detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoha kaugus ehitise kaugeimast uksest ei tohi olla üle 400 m mööda teed sõites (Määruse § 6).  
Planeeringus kirjeldada ära veevõtukoha täpne aadress ning kajastada seda joonistel.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostöölastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kambja vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee