



TRANSPORDIAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee
Suur-Sepa tn 16
80098, Pärnu, Pärnu maakond

Teie 10.04.2025

Meie 21.04.2025 nr 7.1-2/25/20018-11

Marksa küla Mihkli-Kase ja Mihkلياasa kinnistute elektriliitumise rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine tingimustega

Olete esitanud Transpordiametile ehtisregistri väliseks kooskõlastamiseks Pärnu maakonna Pärnu linna Marksa küla Mihkli-Kase (katastriüksuse tunnus 15905:004:0374) ja Mihkلياasa (katastriüksuse tunnus 15905:004:0373) kinnistute elektriliitumise (edaspidi tehnovõrk) rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu (varasem eht menetlus nr 477643, mille aluseks on projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/02121).

Transpordiamet on 11.03.2025 kirjaga nr [7.1-2/25/20018-9](#) kooskõlastanud Enersense AS töö nr LC1107; LC1138 „Mihkli-Kase ja Mihkلياasa liitumine. Marksa küla Pärnu linn Pärnumaa (LC1107; LC1138)“.

Tehnovõrk kavandatakse **riigitee nr 19110 Lindi-Liu-Järve tee km 5,73-5,87** alusele maale ja tee kaitsevööndisse.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega:

1. Projektide „*Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4 Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, etapp 2 ja 3*“ (Leonhard Weiss OÜ, LR7190, IP5503) realiseerimisel paigaldatud keskpingeakaablid ei paikne riigitee nr 19110 Lindi-Liu-Järve tee km 5,87 nõuetekohasel sügavusel ning seetõttu tuleb konkreetsete projekteerimistingimuste alusel projekti elluviimisel arvestada vajadusega paigaldada need nõuetekohasele sügavusele.
2. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
3. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi eht.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee