



<merilin@mahutid.ee>

RE: Ühendamistingimused sademeveetorustikuga

To: merilin@mahutid.ee
From: Peeter Uibo <Peeter.Uibo@transpordiamet.ee>
Date: 21. Jun, 2024, 15:02

Tere

Edastan TRAM lõuna teehoiuosakonna juhi Janar Taali arvamuse:

Lubame liituda TRAM-i süsteemiga tingimusel, et liituva toru läbimõõt on maksimaalselt 110mm seest. Koostatakse vastav projekt ja teekatte taastamiseks ja liitumiseks sõlmitakse TRAM-ga leping.

Peeter Uibo

5159766

From: merilin@mahutid.ee <merilin@mahutid.ee>
Sent: Friday, June 14, 2024 2:40 PM
To: info@transpordiamet.ee
Subject: Ühendamistingimused sademeveetorustikuga

Tere

Keskfond & Partnerid OÜ kavandab AS Tartu Veevõrk tellimusel Tõrvandi alevikus Tamme tn 9 ja Papli tn 3 kinnistute sademeveekanalisatsioonitorustike lahendust.

Lahendustena on üheks alternatiiviks juhtida sademevesi Tamme tänavale olemasolevasse sademeveetorustikku, mis kuulub Transpordiametile.

Sellest tulenevalt palun tingimusi, kas ja kuidas oleks võimalik Tamme tn 9 ja Papli tn 3 kinnistute sademevett juhtida Tamme tänaval paiknevasse olemasolevasse sademeveetorustikku.

Vastav perspektiivse sademeveetorustiku skeem on lisatud manusesse.

Lugupidamisega,

Merilin Lilo

GSM: +372 56 928 354

Tel: +372 7 330 350

E-mail: merilin@mahutid.ee

Keskkond & Partnerid OÜ

Vasara 50

50113 Tartu