



&lt;merilin@mahutid.ee&gt;

---

## 4-5/1670-1 Ühendamistingimused sademeveetorustikuga: vastuskiri

---

**To:** merilin@mahutid.ee  
**From:** ulo.plakso@kambja.ee  
**Date:** 25. Jun, 2024, 14:52

Tere,

Uus-Ratasepa kinnistult algav sademevee torustik ei kuulu Kambja vallale vaid erinevatele maaomanikele kelle maal torustik paikneb.

Selle tõttu ei ole vallal võimalik väljastada tingimusi antud sademevee torustikku sademevee juhtimiseks.

Sademevee juhtimise eelduseks on kõigi eesvoolule jäävate maaomanike kooskõlastus ja sademevee mudelil põhineva kontroll arvutuse koostamine.

Lugupidamisega

Ülo Plakso

Majandusosakonna juhtaja

tel 56841034

Tere

Keskkond & Partnerid OÜ kavandab AS Tartu Veevõrk tellimusel Tõrvandi alevikus Tamme tn 9 ja Papli tn 3 kinnistute sademeveekanalisatsioonitorustike lahendust.

Lahendustena on üheks alternatiiviks juhtida sademevesi Uus-Ratasepa kinnistul paiknevasse olemasolevasse sademeveetorustikku, mis kuulub Kambja vallale.

Sellest tulenevalt palun tingimusi, kas ja kuidas oleks võimalik Tamme tn 9 ja Papli tn 3 kinnistute sademeveett juhtida Uus-Ratasepa kinnistul paiknevasse olemasolevasse sademeveetorustikku.

Vastav perspektiivse sademeveetorustiku skeem on lisatud manusesse.

Lugupidamisega,

Merilin Lilo

GSM: +372 56 928 354

Tel: +372 7 330 350

E-mail: merilin@mahutid.ee

Keskkond & Partnerid OÜ

Vasara 50

50113 Tartu