



TRANSPORDIAMET

Erki Teder
Jõgeva Vallavalitsus
erki.teder@jogevea.ee
Suur tn 5
48306, Jõgeva, Jõgeva maakond

Teie 01.04.2025

Meie 23.04.2025 nr 7.1-2/25/5308-2

**Jõgeva vallas riigitee nr 36 km 9,14 ja km
16,73 ning riigitee nr 39 km 34,03
bussipeatuste valgustuse projekti
kooskõlastamine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas „Laiuse“, „Kantküla“, „Kassinurme“ ja „Vilina“ bussipeatuste valgustuse projekti (edaspidi projekt).

Projekti koostamisel on arvestatud Transpordiameti 27.09.2024 kirjas nr [7.1-2/24/16559-2](#) esitatud projekti koostamise nõuetega.

Transpordiamet on 13.12.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/20191-2](#) andnud nõusoleku bussipeatustesse ootekodade paigaldamiseks.

Projektis on kavandatud päikesepaneelidega bussipeatuse valgusti metallpostil paigaldamine riigiteealusele maaüksusele (transpordimaale) ja kaitsevööndi maa-alale alljärgnevalt:

- Riigitee nr 36 Jõgeva-Mustvee tee km 9,14 – „Laiuse“ bussipeatus
- Riigitee nr 36 Jõgeva-Mustvee tee km 16,73 – „Kantküla“ bussipeatus
- Riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee km 34,03 – „Kassinurme“ bussipeatus

Bussipeatus „Vilina“ jääb 2480172 Mäealuse-Vilina tee äärde ning puutumust riigiteega puudub.

Võttes aluseks [ehitusseadustiku](#) (edaspidi EhS) § 70 lg 3 ja § 99 lg 3, Transpordiamet **kooskõlastab** ELXY OÜ koostatud töö nr 2435 „Jõgeva valla bussipeatuste valgustus“ ja **annab nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt käesolevale kirjale lisatud projektile. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad rajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil <https://pari.kataster.ee> ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Vastav taotlus esitada Transpordiametile aadressil maantee@transpordiamet.ee. Lepingu taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus (tehnovõrgud ja rajatised). Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa

väljastamiseks.

2. Enne ehitustööde algust koostada ehitusaegse liikluskorralduse projekt vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning kooskõlastada Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
3. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 3.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 3.2. saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
4. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- või muu tegevus ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist sh ei tohi risustada riigiteed ehitusmaterjali ja pinnasega.
5. Ehitise omanik peab arvestama EhS § 72 lg 1 p 1 kohase piiranguga ja vajadusel võtma kasutusele meetmed teevalgustuse liiklejat häiriva mõju leevendamiseks. EhS § 72 lg 2 alusel on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava takistuse või liiklusele ohtliku rajatise.
6. Enne valgustuspaigaldise üleandmist tellijale, teostada valgustuse ehitaja poolt sõiduteele langeva valgustuse keskmise heleduse mõõtmised, veendumaks, et sõiduteele ei jõua valgustitest heledust üle 0,03 või 0,04 cd/m² kohta ning esitada valgustuse mõõtmise protokoll, mis vastab standardile EVS-EN 13201-4 :2015.
7. Peale ehitise valmimist esitada Transpordiametile valgustuspaigaldise teostusjoonised.
8. Transpordiamet ei võta kohustusi valgustuse ehitamiseks, omanikujärelevalve teostamiseks ja hooldamiseks.

Käesolev kiri on projekti lahutamatu osa, mis kehtib 2 aastat allkirjastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

IKÕ plaanid

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee