



PÄÄSTEAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee

Teie nr

Meie 13.08.2021 nr 7.2-3.1/6126-2

**Saku valla Jälgimäe küla Teeääre,
Toominga, Künimäe, Uueoti kinnistute,
Metsääre kinnistu osa ja lähiala
detailplaneering**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Ruum ja Maastik OÜ poolt koostatud „Saku valla Jälgimäe küla Teeääre, Toominga, Künimäe, Uueoti kinnistute, Metsääre kinnistu osa ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Osaliselt kajastamata päästetehnika manööverdusvõimalused antud planeeringu alal.

Alus: Planeerimisseadus § 126 lg 1 p 4.

Selgitus:

Kruntide 6 ja 7 juures paikneva teotsa lõpus hinnanguliselt ei ole tagatud päästetehnika ümberpööramise võimalused.

Tuleb arvestada järgnevate päästetehnika parameetritega.

põhiauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,3 m, pöörderaadius 18,5 m, registrimass 18 000 kg,

teljekoormus 11 500 kg;

— paakauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,2 m, pöörderaadius 18,5 m, registrimass 26 000 kg,

teljekoormus 10 500 kg;

— redelauto: pikkus 10,16 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,4 m, pöörderaadius 19 m, registrimass 18 000 kg,

teljekoormus 12 000 kg, tugijalgade ulatus 5 m.

tõstukauto: pikkus 12,85 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,9 m, pöörderaadius 26 m, registrimass 32 000 kg,

teljekoormus 11 000 kg.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Päästeameti Põhja päästikeskus