

Irina Belik

From: Irina Belik
Sent: 8. juuli 2020. a. 11:14
To: 'Ülo Reimo'
Cc: Dmitri Rodionov
Subject: RE: Предписание

Tere

Täname kirja ja piltide esitamise eest. Lisaks nendele palume esitada täiendavalt järgmised dokumendid:

Ø toote vastavus sertifikaat ja toimivus või vastavusdeklaratsioon, kus peab selguma ukse tulepüsivus ja isesulgumisvõime;
Ø kasutus- ja hooldusjuhend, kus on kirjeldatud hooldustegevus;
Ø paigaldusjuhend, kus tootja annab nõuded ukse paigaldusele;
Ø kaetud tööde akt, kust peab selguma, kuidas on avatäide paigaldatud, milliseid materjale ja kui palju kinnitusvahendeid on kasutatud;
Ø paigaldatud ukse kinnitamiseks ja tihendamiseks kasutatud materjalide/toodete dokumendid (Tihendamiseks kasutatud materjalide puhul peab olema tõendatud tuletundlikkus ja tulepüsivus. Esitada tuleb ka suluste ja sulgurite toimivusdeklaratsioon, kui need tarnitakse avatäitest eraldi (tuletõkkeuste korral). Suluste ja sulgurite valikul tuleb arvestada ka ukse kasutuskooormusega.)

Selgitame, et nende dokumentide põhjal on võimalik lugeda ettekirjutuse täielikult täidetuks.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

mob: +372 5860 2188 (855)

tel: +372 357 6104

e-post: irina.belik@rescue.ee

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti

www.paasteamet.ee



From: Ülo Reimo <Ulo.Reimo@energia.ee>
Sent: Wednesday, July 8, 2020 9:13 AM
To: Irina Belik <Irina.Belik@rescue.ee>
Cc: Dmitri Rodionov <Dmitri.Rodionov@energia.ee>
Subject: FW: Предписание

Tere.

Teatame ettekirjutuse 23.12.2019 г.№ 7.2-6.4/3033 punkt 4 täitmisest.

Lugupidamisega

Ülo Reimo
Insener

Enefit Energiatootmine AS
+372 5346 2015 | ulo.reimo@energia.ee
Auvere küla, 40107 Narva-Jõesuu linn | www.energia.ee



From: Viktor Bezzubov <Viktor.Bezzubov@energia.ee>
Sent: Monday, May 25, 2020 2:12 PM
To: Ülo Reimo <Ulo.Reimo@energia.ee>

Сс: Dmitri Rodionov <Dmitri.Rodionov@energia.ee>; Artur Ivanov <Artur.Ivanov@energia.ee>; Sergei Slinko <Sergei.Slinko@energia.ee>

Subject: FW: Предписание

Tere

Пункт 4 выполнен, фото прилагаю

4. Создать в перегонном отделении на отм. 6,9 м. из вентиляционной камеры отдельную противопожарную секцию.
Срок - 30.08.2020 г.
Предупреждение с денежным принуждением к действию 1500 €.

Lugupidamisega,

Viktor Bezzubov

Vanemhaldur

Eesti Energia AS

+372 5309 6400 | viktor.bezzubov@energia.ee

Lelle 22, 11318 Tallinn | www.energia.ee

From: Ülo Reimo <Ulo.Reimo@energia.ee>

Sent: Thursday, January 23, 2020 1:31 PM

To: Valery Bogdanov <Valery.Bogdanov@energia.ee>; Viktor Bezzubov <Viktor.Bezzubov@energia.ee>; Artur Ivanov <Artur.Ivanov@energia.ee>

Сс: Dmitri Lipatov <Dmitri.Lipatov@energia.ee>; Aleksandr Ussov <Aleksandr.Ussov@energia.ee>; Dmitri Rodionov <Dmitri.Rodionov@energia.ee>

Subject: RE: Предписание

Уважаемые коллеги

Приближается срок выполнения по пунктам 1, 2 и 3 предписания от 23.12.19.

Прошу на следующей неделе до 29.01 представить доказательства о устранения недостатков и дефектов.

С уважением

Ülo Reimo

Insener

Enefit Energiatootmine AS
+372 5346 2015 | ulo.reimo@energia.ee
Auvere küla, 40107 Narva-Jõesuu linn | www.energia.ee



From: Ülo Reimo
Sent: Monday, December 30, 2019 2:59 PM
To: Aleksandr Ussov <Aleksandr.Ussov@energia.ee>; Valery Bogdanov <Valery.Bogdanov@energia.ee>; Ruslan Ivanov <Ruslan.Ivanov@energia.ee>; Aleksei Zaidentsal <Aleksei.Zaidentsal@energia.ee>; Viktor Bezzubov <Viktor.Bezzubov@energia.ee>; Sergei Slinko <Sergei.Slinko@energia.ee>; Nikolai Beljakov <Nikolai.Beljakov@energia.ee>; Dmitri Rodionov <Dmitri.Rodionov@energia.ee>; Artur Ivanov <Artur.Ivanov@energia.ee>
Cc: Dmitri Lipatov <Dmitri.Lipatov@energia.ee>
Subject: Предписание

Пожалуйста ознакомьтесь с предписанием по Enefit 140 Спасательного Департамента.
Особое внимание прошу выделить 5. пункту как самому сложному и дорогостоящему. Алексей Леонидович, прошу по возможности учитывать при формирований бюджета.

С уважением

Ülo Reimo
Insener

Enefit Energiatootmine AS
+372 5346 2015 | ulo.reimo@energia.ee
Auvere küla, 40107 Narva-Jõesuu linn | www.energia.ee

