

| LATISTUS | SKEEM<br>APARATUURI TEHNILISED ANDMED | VÕRGU TEHNILISED ANDMED |                                                |                   |                             |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|          |                                       | GRUPI NR.               | TARBIJA NIMETUS                                | KAITSE<br>In/tüüp | JUHTMESTIKU<br>TEHN. AND.   |
|          |                                       |                         | Ühendus kordusmaandusele                       |                   |                             |
|          |                                       | Q1                      | Toide LK (225 A liitumine)                     | 400A              | AXPK<br>4G300               |
|          |                                       | LPP1                    | Tüüp 1+2 3P; kaitse vastavalt kasutatud LPP-le |                   |                             |
|          |                                       | 1                       | 150 kW laadija                                 | 225/250           | NYN-0<br>4x(1x185)<br>+1x95 |
|          |                                       |                         | Programmkell (Perspektiivne)                   |                   |                             |
|          |                                       | 2                       | Arvesti MID, 2 tariifne (nt Inepro pro380)     | B6                | 4G1,5                       |
|          |                                       | 3                       | Seksioneeriv lüliti                            | C40               |                             |
|          |                                       |                         |                                                | B6                |                             |
|          |                                       | 4                       | 4G Ruuter ja POE Switch                        | B6                |                             |
|          |                                       | 5                       | RVK1 pistikupesad                              | B10               |                             |
|          |                                       | 6                       | RVK2 pistikupesad                              | B16               |                             |
|          |                                       | 7                       | POS terminal laadija 1                         | B10               | MCMK<br>2x2,5/2,5           |
|          |                                       |                         |                                                |                   |                             |
|          |                                       |                         |                                                |                   |                             |

# ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V/400 A/ 50Hz 2. LÜHISETAUVUS 6 kA 3. JUHISTIKUTÜÜP TN-C-S

## EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TÜÜP KILP 2. PAIGALDUSVIIS Sokliil 3. UKSE TÜÜP LUKK

|                               |             |  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
|-------------------------------|-------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Tellija:<br>Elektrum Eesti OÜ |             |  | Joonis:<br>S1 kilbiskeem                             | Joonise nr<br>EL-5-02                                                                                                                                                                                               | Mõõtkava<br>- / A3 | Leht<br>1/2 |
| Staadium                      | Tööprojekt  |  | Töö nimetus:                                         | Muudatus                                                                                                                                                                                                            |                    | Kuupäev     |
| Koostas                       | L. Paulus   |  | Olerexi tankla kiirlaadimisjaam                      |                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Kontrollis                    | I. Lillemäe |  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
|                               |             |  | Aadress:                                             | <div><br/>Salve 2a Tallinn 11612<br/>Tel: (+372) 6 701 066<br/>www.eservice.ee<br/>Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001</div> |                    |             |
| Töö nr                        | 25_0100-5   |  | Kõrtsu, Orgita küla, Märjamaa vald,<br>Rapla maakond |                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Kuupäev                       | 10.01.2026  |  | 25EV01005 TP EL-5-01 v01 Elektriskeem                |                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |

